Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+Festplatzteil

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB EnbW oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerfelder : IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!



Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H : 2010
B : 583
T : 280

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 5-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau für selektiven Hauptsicherungsautomaten
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- Verteilerfeld 3x13TE
- 1xFI40/4/0,03+1xC32/3+1xCEE32
- 1xFI40/4/0,03+1xC16/3+1xCEE16
- 2xFI/LS B16+2xSchuko

optional:

- Einbau selektiven Hauptleitungsschutzschalter entsprechend der benötigten Leistung
- Festplatzeinführung für Säulen

				Datum	02.09.2013	Projekt:ZAS 1Zähler+FP-Teil	Ang.-Nr.:	GSAB	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr. 25.00.1P11FP32162Sch**	Auf.-Nr.:	Elektrotechnik GmbH	+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.